

LEGENDA:

- D Aw — oprawa awaryjno-sieciowa 2x18W min. IP65 z podtrzymaniem min. 2h, z autotestem przystosowana do pracy w niskich temperaturach
- rozdzielnice elektryczne
- trasa WLZ w osłonie PCV
- trasa obwodu oświetleniowego
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu



PARTER
zakres 2/2

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU, ZAKRES 2/2 - instalacje elektryczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m e a n d e r pracownia architektury
15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Goniądzu – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła (kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

PROJEKTANT–INSTAL. ELEKTRYCZNE:
mgr inż Robert Grodzki
upr. budowlane do proj. b/o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, PDL/0017/POOK/06

WYKON.PRACA–INSTAL. ELEKTRYCZNE:
mgr inż Cezary Wojtach

FAZA PROJEKTU	BRANŻA		
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA		
ADRES	DATA OPR.	SKALA	NR RYS.
Konstytucji 3 Maja 18 19–110 Goniądz	15.10.2015	1:100	E4

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83. WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA – ZABRONIONE!