



Mońki, dnia 13 maja 2013r.

ASI.6341.15.2013

## DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 122 ust.1 pkt 1, art.127 ust.2, art. 135 ust.1 pkt 1, art. 138. ust.1 i art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U z 2012r., poz.145.) oraz art. 104 i 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn: Dz.U. z 2013r., poz. 267)

### po rozpatrzeniu

wniosku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kościuszki 21 z dnia 16 kwietnia 2013r., uzupełnionego w dniu 23 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody w Goniądzu do zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Goniądz oraz wsi Szafranki i Dawidowizna oraz odprowadzanie wód popłucznych do rzeki Czarna Struga

### orzeka się

#### I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody w Goniądzu oraz odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody rzeki Czarna Struga tj.:

1. Woda na pokrycie potrzeb bytowo-gospodarczych ujmowana będzie z dwóch studni wierconych: SW-4 o głębokości 66,5 m, wydajności eksploatacyjnej 95,7 m<sup>3</sup>/h, depresja 12,5 m i SW-5 o głębokości 57,50 m, wydajności eksploatacyjnej 106,0 m<sup>3</sup>/h, depresja 9,0 m zlokalizowanych na terenie będącym własnością Gminy Goniądz, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych ujęcia decyzją Wojewody łomżyńskiego Nr GT.IV-8520/177/79 z dnia 29 stycznia 1979r. w kat. "B", które wynoszą  $Q_e = 95,7 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S_e = 12,5 \text{ m}$ .
2. Pobór wody odbywać się będzie przez 24 godz/dobę na pokrycie potrzeb bytowo - gospodarczych mieszkańców miasta Goniądza oraz wsi Szafranki i Dawidowizna, gmina Goniądz.
3. Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała:  
 $Q_{h. \text{ max.}} = 179,50 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $Q_{d. \text{ śr.}} = 1325,00 \text{ m}^3/\text{d}$   
 $Q_{\text{ max. roczne}} = 483625,00 \text{ m}^3/\text{rok}$
4. Urządzeniami do poboru i uzdatniania wody będą:
  - pompa głębinowa typu GB.2.07 zainstalowana w studni SW-4,
  - pompa głębinowa typu G80IVB zainstalowana w studni SW-5,
  - 3 hydrofory o pojemności 6,3 m<sup>3</sup> każdy,
  - 8 odżelaziaczy o średnicy 1400mm każdy,
  - 8 mieszaczy wodno- powietrznych o średnicy 500mm każdy,
  - 1 chlorator typu C-52
  - 2 sprężarki powietrza typu s-82 o mocy 11kW,
  - 2 pompy do płukania jako rezerwowe,
  - 1 wodomierz śrubowy typu MZ-150 zamontowany na przewodzie głównym,
  - 2 wodomierze śrubowe MKZ-100 zamontowane w obudowach studni.

5. Urządzeniem oczyszczającym wody popłuczne jest dwukomorowy odстойnik o pojemności użytkowej  $50,5\text{m}^3$ , a ścieków sanitarnych osadnik gnilny.
6. Ilość odprowadzanych wód popłucznych nie będzie przekraczała:

$$\begin{aligned} Q_{h \max} &= 3,00 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{d \text{ śr.}} &= 50,50 \text{ m}^3/\text{dobę} \\ Q_{\max, \text{roczne}} &= 3000,00 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

7. Stężenie zanieczyszczeń w wodach popłucznych nie będzie przekraczać:

$$\begin{aligned} \text{BZT}_5 &- 40 \text{ mgO}_2/\text{l} \\ \text{zawiesina ogólna} &- 50 \text{ mg/l} \end{aligned}$$

8. Wody popłuczne po oczyszczeniu w odстойniku odprowadzane będą kanałem do rzeki Czarna Struga, natomiast ścieki bytowe z węzła sanitarnego będą odprowadzane do osadnika gnilnego, a następnie razem z wodami popłucznych będą odprowadzane do rzeki Czarna Struga w kilometrze 0+170 jej biegu.

## II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Prowadzenia codziennych odczytów wskazań wodomierza oraz prowadzenia zapisów ilości pobranej wody w rejestrze poboru wody.
2. Prowadzenia pomiarów zwierciadła wody i wydajności studni dwa razy do roku oraz wpisywania wyników do książki eksploatacji studni.
3. Dokonywania okresowych konserwacji urządzeń wodnych zainstalowanych w stacji ujęcia wody oraz dbania o należyłą ich sprawność i stan techniczny.
4. Pobierania 7 razy w roku prób wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w ramach monitoringu kontrolnego oraz jednej analizy na dwa lata w ramach monitoringu przeglądowego.
5. Utrzymywania istniejących urządzeń oczyszczających wody popłuczne w należyтым stanie technicznym.
6. Dokonywania analiz wód popłucznych zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984).
7. Zawarcia umowy użytkowania gruntu z WZM i UW w Białymstoku na dysponowanie nieruchomością na eksploatację wylotu w obrębie rzeki Czarna Struga.
8. Utrzymywania na własny koszt w pełnej sprawności lub ponoszenia kosztów utrzymania rzeki Czarna Struga, począwszy od wylotu odprowadzanych wód popłucznych w dół rzeki na odcinku co najmniej 200m.

## III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## IV. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres 20 lat tj: do 12 maja 2033 roku.

## V. Stwierdza się wygaśnięcie decyzji Starosty Monieckiego nr AU-6623-3/03 z dnia 24 kwietnia 2003r.

## Uzasadnienie

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu wystąpił w dniu 16 kwietnia 2013r. do tutejszego Starostwa z wnioskiem o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody



w Goniądzu do zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Goniądza oraz wsi Szafranki i Dawidowizna oraz odprowadzanie wód popłucznych do rzeki Czarna Struga.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny określający aktualne warunki odprowadzania ścieków oraz uzgodnienia operatu wodnoprawnego na ich odprowadzanie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2013r. Nr WZM.RI.4022/087/13.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku dokumentacji oraz przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym stwierdzono, iż spełnione są warunki do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Monieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

### **Otrzymują:**

1. Zakład Usług Komunalnych  
ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz
2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
5. a/a

Z up. STAROSTY  
*mgr Krystyna Kulesza*  
Z-ca Kierownika Wydziału  
Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Od decyzji uiszczono opłatę w wysokości 217,00 zł. (słownie: dwieście siedemnaście zł) na podstawie art. 1 zgodnie z częścią III pkt 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)